

АКТ
общего (осеннего) осмотра здания

"03" октября 2017 г.

Дом № 4 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) Талотникова

ООО УО "ЧЕРЕМУШКИ"

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1961
Материал стен панельный
Число этажей пять
Наличие подвала тех. подполье
Кровля шиферная
ГВС колонки
Лифты нет
Мусоропровод нет

Результаты осмотра строения и произведение испытания

Комиссия в составе :

Зам.директора ООО "Черемушки Плюс" Полянский О.В.

Мастер ООО "Черемушки Плюс" Чикалова М.А.

Мастер ООО "Черемушки Плюс" Юрков С.И.

Сл.сантехник ООО "Черемушки Плюс" Бормотов С.И.

Плотник ООО "Черемушки Плюс" Гушин Э.Б.

Электрик ООО "Черемушки Плюс" Кузнецов Н.А.

Представитель о МЖД

Кв. 23 Ирина Майорова
Кв. 58 Жульетта Степанова
Кв. 65 Ирина Туркина

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

03 октября 20 17

Жилой дом № 4 или строение (корпус) _____
 по ул. (пер.) Болотникова
 обслуживающая организация ООО «Черемушки Ленин»

Общие сведения по строению

год постройки 1961 материал стен крупно-панельный
 этажность пять наличие подвала тех. подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, зам. директора Ломинского О. В.
 в присутствии мастера Чикаловой М. А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях
 вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша треб. ремонта

б) чердачное помещение и его вентиляция удовл.

в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания удовл.

г) фасад здания треб. утепление торцевых стен.

д) входные двери и оконные переплеты удовл.

е) подвальные помещения тех. подвал, удовл.

ж) отмостка по периметру здания треб. частичн. ремонта

з) система центрального отопления удовл.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель М. Мукова 40^а

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл.

л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) согласно графика

м) электрохозяйство треб. ремонт ВРУ и подстанции, эл. проводки

2. Обеспеченности:

а) котельных – топливом обеспечен

б) жителей углем, дрова, торфом _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Вывод и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Ломинский О. В.
Чикалова М. А.
Вермиотов С. И.
Цуркин З. Б.
Кузнецов Н. А.