

АКТ  
общего (осеннего) осмотра здания

"10" 10 2017 г.

Дом № 8 строение (корпус) \_\_\_\_\_ по ул. (пер.) Ш. Торького  
ООО УО "ЧЕРЕМУШКИ"

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1944,  
Материал стен крупно-панельной  
Число этажей пять  
Наличие подвала подвал  
Кровля мягкая  
ГВС —  
Лифты —  
Мусоропровод —

Результаты осмотра строения и произведение испытания

Комиссия в составе:

Зам.директора ООО "Черемушки Плюс" Полянский О.В.

Мастер ООО "Черемушки Плюс" Чикалова М.А.

Сл.сантехник ООО "Черемушки Плюс" Бормотов С.И.

Плотник ООО "Черемушки Плюс" Гушин Э.Б.

Электрик ООО "Черемушки Плюс" Кузнецов Н.А.

Представитель от дома кв.№ 15

Представитель от дома кв.№ 87

Ирина Кухарко А.Г.  
Иван Белов А.В.

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

10 октября 2014г.

Жилой дом № 8 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
 по ул. (пер.) М. Черского \_\_\_\_\_  
 обслуживающая организация ООО "Черемушки Плюс" \_\_\_\_\_

Общие сведения по строению

год постройки 1944, материал стен крупно панельной  
 этажность пять, наличие подвала подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, зам. директора Толмачевский О.В.  
 в присутствии мастера Чикаловой М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях  
 вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удовл.
- б) чердачное помещение и его вентиляция —
- в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания удовл.
- г) фасад здания треб. ремонт м/н швов, ремонт цоколя
- д) входные двери и оконные переплеты треб. частичн. ремонта
- е) подвальные помещения удовл.
- ж) отмостка по периметру здания треб. ремонта
- з) система центрального отопления удовл.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель М. Черского 1
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл.
- л) отопительные печи; в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) вообще не греются
- м) электрохозяйство удовл.

2. Обеспеченность:

- а) котельных — топливом обеспечен
- б) жителей углем, дрова, торфом —
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Вывод и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Толмачевский О.В.  
Чикалова М.А.  
Борисов С.И.  
Ишук А.Б.  
Кузнецов А.А.