

АКТ
общего (осеннего) осмотра здания

"12" 10 2017г.

Дом № 13 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) М. Жукова

ООО УО "ЧЕРЕМУШКИ"

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1974
Материал стен панельный
Число этажей пять
Наличие подвала погреб
Кровля _____
ГВС _____
Лифты _____
Мусоропровод _____

Результаты осмотра строения и произведение испытания

Комиссия в составе :

Зам.директора ООО "Черемушки Плюс" Полянский О.В.

Мастер ООО "Черемушки Плюс" Чикалова М.А.

Сл.сантехник ООО "Черемушки Плюс" Бормотов С.И.

Плотник ООО "Черемушки Плюс" Гушин Э.Б.

Электрик ООО "Черемушки Плюс" Кузнецов Н.А.

Представитель от дома кв.№ 60

Представитель от дома кв.№

[Handwritten signatures and initials corresponding to the list of commission members]

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

12 октября 2017

Жилой дом № 13 или строение (корпус) _____
 по ул. (пер.) М. Жукова
 обслуживающая организация ООО "Черемушки Плюс"

Общие сведения по строению

год постройки 1974г. материал стен панельный
 этажность пять наличие подвала подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, зам. директора Долмнекого О.В.
 в присутствии мастера Ивановой М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях
 вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удовл.
- б) чердачное помещение и его вентиляция —
- в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания удовл.
- г) фасад здания треб. утеплен торцев. панелей, ремонта н/ш.
- д) входные двери и оконные переплеты треб. частичн. ремонт.
- е) подвальные помещения удовл.
- ж) отмостка по периметру здания удовлет.
- з) система центрального отопления удовлет.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель М. Горького 1а
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлет.

л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) согласно графика

м) электрохозяйство удовлет.

2. Обеспеченность:


- а) котельных – топливом обеспечен
- б) жителей углем, дрова, торфом —
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Вывод и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии


Долмнекий О.В.
Иванова М.А.
Воронцов С.И.
Гущин Э.В.
Кузнецов Н.А.