

АКТ  
общего (осеннего) осмотра здания

" " \_\_\_\_\_ 201 г.

Дом № 13 строение (корпус) 1 по ул. (пер.) М. Жукова

ООО УО "ЧЕРЕМУШКИ"

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1973  
Материал стен кирпич  
Число этажей пять  
Наличие подвала нет  
Кровля \_\_\_\_\_  
ГВС -  
Лифты -  
Мусоропровод -

Результаты осмотра строения и произведение испытания

Комиссия в составе :

Зам.директора ООО "Черемушки Плюс" Полянский О.В.

Мастер ООО "Черемушки Плюс" Чикалова М.А.

Сл.сантехник ООО "Черемушки Плюс" Бормотов С.И.

Плотник ООО "Черемушки Плюс" Гушин Э.Б.

Электрик ООО "Черемушки Плюс" Кузнецов Н.А.

Представитель от дома кв.№ 3

Представитель от дома кв.№

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

12 октября 2014

Жилой дом № 13 или строение (корпус) 1  
 по ул. (пер.) М. Мухомова  
 обслуживающая организация ООО «Черемушки Плюс»

Общие сведения по строению

год постройки 1973, материал стен кирпич  
 этажность пять, наличие подвала подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, зам. директора Полынского О. В.  
 в присутствии мастера Чикаловой М. А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях  
 вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовл.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания удовл.

г) фасад здания удовл.

д) входные двери и оконные переплеты треб. частич. ремонт.

е) подвальные помещения удовл.

ж) отмостка по периметру здания треб. частич. ремонт.

з) система центрального отопления удовл.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель М. Горького 1а

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлет.

л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) согласно графику

м) электрохозяйство удовлет.

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом обеспечен

б) жителей углем, дрова, торфом —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Вывод и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Полынский О. В.  
Чикалова М. А.  
Борисов С. И.  
Чижин Э. Б.  
Кудряшов Н. А.