

АКТ
общего (осеннего) осмотра здания

"11" 10 2017г.

Дом № 23 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) Ш. Жукова

ООО УО "ЧЕРЕМУШКИ"

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1961
Материал стен крупно-блочный
Число этажей четыре
Наличие подвала тех. подполье
Кровля шиферная
ГВС _____
Лифты _____
Мусоропровод _____

Результаты осмотра строения и произведение испытания

Комиссия в составе:

Зам. директора ООО "Черемушки Плюс" Полянский О.В.

Мастер ООО "Черемушки Плюс" Чикалова М.А

Сл.сантехник ООО "Черемушки Плюс" Бормотов С.И.

Плотник ООО "Черемушки Плюс" Гушин Э.Б.

Электрик ООО "Черемушки Плюс" Кузнецов Н.А

Представитель от дома кв. № 24 А.В. Лукин.

Представитель от дома кв. № _____

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

11 октября 2017

Жилой дом № 23 или строение (корпус) _____
 по ул. (пер.) М. Якулова
 обслуживающая организация ООО "Черемушки Плюс"

Общие сведения по строению

год постройки 1961 материал стен крупно-блочный
 этажность четыре наличие подвала тех. подполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, зам. директора Толмачевский Д.В.
 в присутствии мастера Чикалова И.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях
 вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша треб. ремонта

б) чердачное помещение и его вентиляция удовлет.

в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания треб. частичн. ремонта

г) фасад здания удовл.

д) входные двери и оконные переплеты треб. частичн. ремонта

е) подвальные помещения тех. подполье удовл.

ж) отмостка по периметру здания треб. частичн. ремонта

з) система центрального отопления удовлет.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель М. Якулова 40^а

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлет.

л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) согласно графику

м) электрохозяйство удовлет.

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом обеспечен

б) жителей углем, дрова, торфом -

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Вывод и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Толмачевский Д.В.
Чикалова И.А.
Берестов С.И.
Цурин Э.В.
Кузнецов Н.А.