

АКТ  
общего (осеннего) осмотра здания

"19" 10 2017г.

Дом № 50 строение (корпус) \_\_\_\_\_ по ул. (пер.) М. Жукова

ООО УО "ЧЕРЕМУШКИ"

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1962  
Материал стен крупно-панельный  
Число этажей пять  
Наличие подвала нет  
Кровля \_\_\_\_\_  
ГВС \_\_\_\_\_  
Лифты \_\_\_\_\_  
Мусоропровод \_\_\_\_\_

Результаты осмотра строения и производство испытания

Комиссия в составе :

Зам.директора ООО "Черемушки Плюс" Полянский О.В.

Мастер ООО "Черемушки Плюс" Чикалова М.А.

Сл.сантехник ООО "Черемушки Плюс" Бормотов С.И.

Плотник ООО "Черемушки Плюс" Гушин Э.Б.

Электрик ООО "Черемушки Плюс" Кузнецов Н.А.

Представитель от дома кв.№

Представитель от дома кв.№

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

19 октября 20 17

Жилой дом № 50 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
 по ул. (пер.) М. Жукова  
 обслуживающая организация ООО "Черемухинки Плюс"

Общие сведения по строению

год постройки 1962 материал стен кирпич  
 этажность пять наличие подвала тех. подполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, зам.директора Тюльменского В. В.  
 в присутствии мастера Тихоновой М. А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях  
 вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
  - а) крыша треб. капит. ремонта (заключение БТИ)
  - б) чердачное помещение и его вентиляция удовл.
  - в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания треб. кап. ремонта
  - г) фасад здания треб. кап. ремонта (заключение БТИ)
  - д) входные двери и оконные переплеты треб. замены.
  - е) подвальные помещения треб. замена инженерн. сетей
  - ж) отмостка по периметру здания треб. ремонта
  - з) система центрального отопления треб. кап. ремонта
  - и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель М. Жукова 40 кв
  - к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл.
  - л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) согласно графику
  - м) электрохозяйство удовл.
2. Обеспеченность:
  - а) котельных – топливом обеспечен
  - б) жителей углем, дрова, торфом -
  - в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Вывод и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Тюльменский В. В.  
Тихоновой М. А.  
Терехов С. И.  
Тихонов В. В.  
Кузнецов Н. А.