

АКТ  
общего (осеннего) осмотра здания

"25" 10 2017г.

Дом № 11 строение (корпус) \_\_\_\_\_ по ул. (пер.) Ф. Жульева

ООО УО "ЧЕРЕМУШКИ"

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1968  
Материал стен каменый  
Число этажей пять  
Наличие подвала подвал  
Кровля шиффер  
ГВС -  
Лифты -  
Мусоропровод -

Результаты осмотра строения и произведение испытания

Комиссия в составе :

Зам.директора ООО "Черемушки Плюс" Полянский О.В. [подпись]

Мастер ООО "Черемушки Плюс" Чикалова М.А. [подпись]

Сл.сантехник ООО "Черемушки Плюс" Бормотов С.И. [подпись]

Плотник ООО "Черемушки Плюс" Гушин Э.Б. [подпись]

Электрик ООО "Черемушки Плюс" Кузнецов Н.А. [подпись]

Представитель от дома кв.№ 75

Дубов - Дубровская

Представитель от дома кв.№

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

25 октября 2014

Жилой дом № 11 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
 по ул. (пер.) Ф. Ингельса  
 обслуживающая организация ООО "Черемушки Плюс"

Общие сведения по строению

год постройки 1968 материал стен панельный  
 этажность пять наличие подвала подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, зам.директора Толмачевского О.В.  
 в присутствии мастера Чикаловой М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях  
 вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
  - а) крыша треб. кап. ремонта (заказ № 5711-543 от 08.04.15.)
  - б) чердачное помещение и его вентиляция -
  - в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания треб. част. ремонт
  - г) фасад здания удовл.
  - д) входные двери и оконные переплеты треб. част. ремонта
  - е) подвальные помещения удовл.
  - ж) отмостка по периметру здания треб. ремонта
  - з) система центрального отопления треб. кап. ремонт
  - и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель Ф. Ингельса 15
  - к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл.
  - л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) согласно графика
  - м) электрохозяйство удовл.
2. Обеспеченность:
  - а) котельных – топливом обеспечен
  - б) жителей углем, дрова, торфом -
  - в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Вывод и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Толмачевский О.В.  
Чикалова М.А.  
Корнилов С.И.  
Щукин Я.Б.  
Кузнецов Ф.А.