

АКТ
общего (осеннего) осмотра здания

"23" 10 2017 г.

Дом № 21 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) Чернова

ООО УО "ЧЕРЕМУШКИ"

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1962
Материал стен панельный
Число этажей пять
Наличие подвала техн. подполье
Кровля _____
ГВС _____
Лифты _____
Мусоропровод _____

Результаты осмотра строения и произведение испытания

Комиссия в составе :

Зам.директора ООО "Черемушки Плюс" Полянский О.В.

Мастер ООО "Черемушки Плюс" Чикалова М.А.

Сл.сантехник ООО "Черемушки Плюс" Бормотов С.И.

Плотник ООО "Черемушки Плюс" Гушин Э.Б.

Электрик ООО "Черемушки Плюс" Кузнецов Н.А.

Представитель от дома кв.№ 4 Щашинова

Представитель от дома кв.№ _____

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

23 октября 2014

Жилой дом № д/1 или строение (корпус) _____
 по ул. (пер.) Чижова
 обслуживающая организация ООО "Черемушки Плюс"

Общие сведения по строению

год постройки 1962 материал стен панельный
 этажность п.т.т.б наличие подвала тех. подпол.

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, зам. директора Толмачев О. В.
 в присутствии мастера Чикаловой М. Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях
 вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
 - а) крыша треб. кап. ремонт (решен. упра. домо №2 - 532 / 2006. от 24.05.2006.)
 - б) чердачное помещение и его вентиляция удов.
 - в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания треб. ремонта
 - г) фасад здания удов.
 - д) входные двери и оконные переплеты треб. ремонта
 - е) подвальные помещения тех. подпол.
 - ж) отмостка по периметру здания треб. ремонта
 - з) система центрального отопления треб. кап. ремонт
 - и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель М. Мухомова 40^а
 - к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.
 - л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) согласно графику
 - м) электрохозяйство удов.
2. Обеспеченность:
 - а) котельных – топливом обеспечен
 - б) жителей углем, дрова, торфом -
 - в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Вывод и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Толмачев О. В.
Чикалова М. Н.
Борисов С. П.
Гущин Э. Б.
Куркин П. А.