

АКТ  
общего (осеннего) осмотра здания

" 6 " октября 2017 г.

Дом № 22 строение (корпус) \_\_\_\_\_ по ул. (пер.) Алишевского

ООО УО "ЧЕРЕМУШКИ"

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1975  
Материал стен кирпич  
Число этажей пять  
Наличие подвала подвал  
Кровля металл  
ГВС -  
Лифты -  
Мусоропровод -

Результаты осмотра строения и произведение испытания

Комиссия в составе :

Зам.директора ООО "Черемушки Плюс" Полянский О.В.

Мастер ООО "Черемушки Плюс" Чикалова М.А.

Сл.сантехник ООО "Черемушки Плюс" Бормотов С.И.

Плотник ООО "Черемушки Плюс" Гуцин Э.Б.

Электрик ООО "Черемушки Плюс" Кузнецов Н.А.

Представитель о МЖД

кв 4 Марс Мариниче Ю.С

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

6 октября 2014г.

Жилой дом № 22 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
 по ул. (пер.) Чичковского  
 обслуживающая организация ООО "Черемушки Плюс"

Общие сведения по строению

год постройки 1945 материал стен кирпич  
 этажность пять наличие подвала подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, зам. директора Толмачева О.В.  
 в присутствии мастера Чикаловой М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
  - а) крыша треб. ремонт.
  - б) чердачное помещение и его вентиляция —
  - в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания удовл.
  - г) фасад здания удовл.
  - д) входные двери и оконные переплеты треб. ремонт. остекл.
  - е) подвальные помещения удовл.
  - ж) отмостка по периметру здания треб. заст. ремонт.
  - з) система центрального отопления удовл.
  - и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель Ф. Железа 15
  - к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл.
  - л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) согласно графика
  - м) электрохозяйство удовл.
2. Обеспеченность:
  - а) котельных – топливом обеспечен
  - б) жителей углем, дрова, торфом —
  - в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Вывод и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

О.В. Толмачев Толмачев О.В.  
М.А. Чикалова Чикалова М.А.  
С.И. Вершинин Вершинин С.И.  
З.Б. Гущин Гущин З.Б.  
Н.А. Кузнецов Кузнецов Н.А.