

Акт
общего (осеннего) осмотра здания

" 17 " 10 2018 г.

Дом № 3 строение (корпус) I по ул. М. Горького






ООО УО "ЧЕРЕМУШКИ"

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки	1977
Материал стен	Кирпич
Число этажей	5
Наличие подвала	Подвал
Кровля	мягкая
ГВС	колонки
Лифты	нет
Мусоропровод	нет

Результаты осмотра строения и произведение испытания

Комиссия в составе:

Тех.директор ООО "Черемушки Плюс"	А.В.Ипатов	
Мастер ООО "Черемушки Плюс"	Т.Ф.Боброва	
Сл.сантехник ООО "Черемушки Плюс"	А.П. Тимошков	
Плотник ООО "Черемушки Плюс"	В.В. Гушин	
Электрик ООО "Черемушки Плюс"	Н.А.Кузнецов	

Представитель от МЖД:

КВН1. Горюхов С. 21,
8.906.506.63.21



АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«17» 10 2018 г.

Жилой дом № 3 или строение (корпус) 1
по ул. (пер.) М. Горького
обслуживающая организация ООО «Черёмушки плюс»

Общие сведения по строению

год постройки: 1977 материал стен: Кирпич
Этажность: 5 наличие подвала: Подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, тех. директора Ипатова А.В.
В присутствии мастера Бобровой Т.Ф произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования

- а) крыша: Проводится кап. рем.
- б) чердачное помещение и его вентиляция:-----
- в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания: -----
- г) фасад здания: Удовлетворительно
- д) входные двери и оконные переплеты: Удовлетворительно
- е) подвальные помещения: Удовлетворительно
- ж) отмостка по периметру здания: Треб. рем
- з) система центрального отопления: Удовлетворительно
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель:
М. Горького 1а
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Удовлетворительно
- л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей): Согласно графику
- м) электрохозяйство: Удовлетворительно

2. Обеспеченность:

- а) котельных – топливом: Обеспечен
- б) жителей углем, дрова, торфом:----
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц: Обеспечен

Вывод и предложения:

Жилой дом готов к эксплуатации в зимний период.

Подписи:

Председатель комиссии

*Тех. директор
мастер сгу*

Члены комиссии

*сст, сантехник
монтаж
электрик*

*Иван Иванович А.В.
Боброва Т.Ф.
А.В. Шингарев
Т.Ф. Шингарев
И.А. Кузнецов*