

Акт
общего (осеннего) осмотра здания

"25" 10 2018 г.

Дом № 9 строение (корпус) 1 по ул. Константиновых






ООО УО "ЧЕРЕМУШКИ"

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1980
Материал стен Кирпич
Число этажей 5
Наличие подвала Подвал
Кровля
ГВС
Лифты
Мусоропровод

Результаты осмотра строения и произведение испытания

Комиссия в составе:

Тех.директор ООО "Черемушки Плюс"	А.В.Ипатов	
Мастер ООО "Черемушки Плюс"	Т.Ф.Боброва	
Сл.сантехник ООО "Черемушки Плюс"	С.И. Бормотов	
Плотник ООО "Черемушки Плюс"	В.В. Гуцин	
Электрик ООО "Черемушки Плюс"	Н.А.Кузнецов	

Представитель от МЖД:

КВ № 1 В.В.В. / В.В.В. П.Н. / 910-914-62-13

- Утеплитель труб в подвале (нет теплоизоляции на отливных конструкциях труб)
- Световые приборы в подвале не отмечены

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«10» 10 2018 г.

Жилой дом № 9

или строение (корпус) 1

по ул. (пер.) Константиновых

обслуживающая организация ООО «Черёмушки плюс»

Общие сведения по строению

год постройки: 1980

материал стен: Кирпич

Этажность: 5

наличие подвала: Подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, тех. директора Ипатова А.В.

В присутствии мастера Бобровой Т.Ф. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования

- а) крыша: Треб. кап. рем, обследование БТИ N2441 от 27.06.2018г
- б) чердачное помещение и его вентиляция:-----
- в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания: -----
- г) фасад здания: Треб. кап. рем, обследование БТИ N2442 от 27.06.18г
- д) входные двери и оконные переплеты: Треб. част. рем
- е) подвальные помещения: Удовлетворительно
- ж) отмостка по периметру здания: Треб. част. рем
- з) система центрального отопления: Удовлетворительно
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель: М. Горького 1а
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Удовлетворительно
- л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей): Согласно графику
- м) электрохозяйство: Треб. кап. рем, обследование БТИ N 2443 от 27.06.18г

2. Обеспеченность:

- а) котельных – топливом: Обеспечен
- б) жителей углем, дрова, торфом:-----
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц: Обеспечен

Вывод и предложения:

Жилой дом готов к эксплуатации в зимний период.

Подписи:

Председатель комиссии

Тех. директор Ипатов А.В.
Мастер Боброва Т.Ф.

Члены комиссии

сл. сантехник
плотник
электрик

Бобров Т.Ф.
И.В. Кузнецов
Н.А. Кузнецов

КВНТ Свешников А.И.