

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 1 » 10 2021 г.

Жилой дом № 3

по ул. (пер.) Болотникова

обслуживающая организация ООО УО «ЧЕРЕМУШКИ»

или строение (корпус) --

## Общие сведения по строению

Год постройки 1960

Материал стен Кирпич

Этажность 2

Наличие подвала Подвал

Кровля: скатная

Лифты: нет

ГВС: нет

Мусоропровод: нет

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, Зам. директора Пёхова Н.А..

В присутствии мастера СТУ Бобровой Т.Ф, мастера ОДПУ Александровской О.А., слесаря-сантехника Э.А.Стрельцов произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша: имеются повреждения шиферных листов. Требуется текущий ремонт.
- б) чердачное помещение и его вентиляция проверены ООО «ЖилСпецРСУ» состояние удовлетворительное. Обследование производится согласно графика.
- в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания: отсутствуют
- г) фасад здания: имеется выкрашивание раствора между кирпичами, разрушение балконных плит, разрушение штукатурного и окрасочного слоя цоколя. Требуется текущий ремонт. Козырьки: имеется коррозия и ржавчина. Требуется текущий ремонт.
- д) входные двери и оконные переплеты: тамбурные двери-состояние удовлетворительное, оконные блоки требуют замены на ПВХ.
- е) подвальные помещения: подвал-сухой.
- ж) отмостка по периметру здания: имеются разрушения. Требуется текущий ремонт
- з) система центрального отопления: промыта и опрессована. Трубы ЦО подвержены коррозии. Треб. текущий ремонт.
- и) система холодного водоснабжения: трубы ХВС подвержены коррозии. Требуется текущий ремонт.
- к) система канализации: на трубах имеются трещины и сколы. Требуется текущий ремонт.
- л) газоснабжение: диагностика газового оборудования.
- м) тепловые элеваторные узлы: краны, задвижки отревидированы.
- н) подъезды: частичное отслоение окрасочного штукатурного слоя. отслоение клеевой побелки потолков. Требуется текущий ремонт.
- о) электрохозяйство: электрохозяйство: в ветхом состоянии. Требуется частичная замена световой и силовой электропроводки..

2. Обеспеченность:

- а) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены.

**Вывод и предложения:**

Жилой дом готов к эксплуатации в осенне - зимний период 2021-2022 гг.

Собственникам МЖД необходимо принять решение о проведении текущего ремонта общего имущества дома:

1. Ремонт стен фасада.
2. Ремонт балконных плит.
3. Ремонт цоколя.
4. Замена оконных блоков на окна ПВХ.
5. Ремонт отмостки.
6. Ремонт труб ХВС.
7. Ремонт труб канализации.
8. Ремонт труб ЦО.
9. Ремонт эл. проводки ,ревизия ВРУ.
10. Ремонт козырьков.


Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии



Н.А. Пёхова



Т.Ф. Боброва



О.А. Александровская



Э.А.Стрельцов

Представитель от МЖД

Сварщик Артемьев Е.В. [подпись]